



230921342263

报告编号: 202608-Y03E0127

检测报告

检测类型: 直饮水水质检测

委托单位: 上海市徐汇区位育小学

受检单位: 上海市徐汇区位育小学

受检地址: 上海市徐汇区华发路 175 号

上海度标检测技术有限公司

2026 年 8 月 26 日



说 明

- 1、本单位保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负责，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密；
- 2、本报告包括封面、封二及报告页的内容，报告无授权签字人批准签名，或涂改增删，或未盖本单位印章无效；
- 3、本报告复印件未盖本单位印章无效；
- 4、本报告只对本次样品负责。对自送样品，则仅对本次受理样品负责；
- 5、对本报告如有异议，请予收到检测报告之日起十五日内向本单位提出。
- 6、本报告一式三份，两份给客户，一份留档。

单 位 信 息

地 址：上海市闵行区立跃路 2995 号 3 幢 1 层 109 室、2 层、3 层

邮 编：201114

电 话：021-54326019

电子信箱：admin@db-testing.com

投诉电话：021-54326019

检 验 检 测 机 构 资 质 认 定 证 书

证书编号：230921342263

名称：上海度标检测技术有限公司

注册地址：上海市闵行区立跃路2995号3幢2层、3层

地址：

检验检测地址：上海市闵行区立跃路2995号3幢1层109室、2层、3层

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。
检验检测能力及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检测报告的法律责任由上海度标检测技术有限公司承担。



许可使用标志



230921342263

变更日期：2024年06月16日

发证日期：2023年06月16日

有效期至：2026年06月16日

发证机关：上海市市场监督管理局

请在有效期届满3个月前提出复查申请，不再另行通知。

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

上海市卫生局()

沪卫场考(2012)第008号

关于上海度标检测技术有限公司通过上海市公共场所 卫生技术服务机构首次考核的通知

上海度标检测技术有限公司:

依据《上海市公共场所卫生技术服务机构考核办法》的规定,
我局组织对你单位开展了首次考核工作,现将通过考核的项目通
知如下:

- (一)集中空调通风系统卫生学评价;
- (二)公共场所日常检测;
- (三)集中空调通风系统日常检测;
- (四)公共场所涉及生活饮用水检测。



上海度标检测技术有限公司检测报告

第 1 页 共 3 页

受检单位: 上海市徐汇区位育小学

受检地址: 上海市徐汇区华发路 175 号

检测类别: 委托

样品数量:

4 件数/40 项次数

采样日期: 2026.8.19 检测周期: 2026.8.19-8.22

报告日期: 2026.8.26

检测项目:

色度, 浑浊度, 臭和味, 肉眼可见物, pH 值, 铅, 砷, 高锰酸盐指数 (以 O₂ 计), 菌落总数, 总大肠菌群

主要检测仪器及编号:

pH 笔式酸度计 pHTestr30 (S22004)

浊度仪 2100Q (S24008)

生化培养箱 LRH-250 (L15002)

原子荧光光谱仪 AFS-8530 (L07002)

原子吸收分光光度计 AA-6880 (L01002)

具塞滴定管(棕)10mL (L40011)

上海度标检测技术有限公司检测报告

第 2 页 共 3 页

检测结果：

采样地点：1F 直饮水机取水口

检测项目	单位	检测值	限值	单项判定	检测依据
色度	度	<5	5	合格	GB/T 5750.4-2023 (4.1)
浑浊度	NTU	0.09	0.5	合格	GB/T 5750.4-2023 (5.1)
臭和味	/	无	无异臭、异味	合格	GB/T 5750.4-2023 (6.1)
肉眼可见物	/	无	无	合格	GB/T 5750.4-2023 (7.1)
pH 值	/	7.68	6.0-8.5	合格	GB/T 5750.4-2023 (8.1)
铅	mg/L	<0.0009	0.01	合格	GB/T 5750.6-2023 (14.1)
砷	mg/L	0.0034	0.01	合格	GB/T 5750.6-2023 (9.1)
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	0.98	2.0	合格	GB/T 5750.7-2023 (4.1)
菌落总数	CFU/mL	0	50	合格	GB/T 5750.12-2023 (4.1)
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格	GB/T 5750.12-2023 (5.1)

结果评价：以上检测项目符合 CJ 94-2005《饮用净水水质标准》表 1 的要求。

采样地点：2F 直饮水机取水口

检测项目	单位	检测值	限值	单项判定	检测依据
色度	度	<5	5	合格	GB/T 5750.4-2023 (4.1)
浑浊度	NTU	0.10	0.5	合格	GB/T 5750.4-2023 (5.1)
臭和味	/	无	无异臭、异味	合格	GB/T 5750.4-2023 (6.1)
肉眼可见物	/	无	无	合格	GB/T 5750.4-2023 (7.1)
pH 值	/	7.65	6.0-8.5	合格	GB/T 5750.4-2023 (8.1)
铅	mg/L	<0.0009	0.01	合格	GB/T 5750.6-2023 (14.1)
砷	mg/L	0.0039	0.01	合格	GB/T 5750.6-2023 (9.1)
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	0.86	2.0	合格	GB/T 5750.7-2023 (4.1)
菌落总数	CFU/mL	1	50	合格	GB/T 5750.12-2023 (4.1)
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格	GB/T 5750.12-2023 (5.1)

结果评价：以上检测项目符合 CJ 94-2005《饮用净水水质标准》表 1 的要求。

上海度标检测技术有限公司检测报告

第 3 页 共 3 页

采样地点: 3F 直饮水机取水口

检测项目	单位	检测值	限值	单项判定	检测依据
色度	度	<5	5	合格	GB/T 5750.4-2023 (4.1)
浑浊度	NTU	0.07	0.5	合格	GB/T 5750.4-2023 (5.1)
臭和味	/	无	无异臭、异味	合格	GB/T 5750.4-2023 (6.1)
肉眼可见物	/	无	无	合格	GB/T 5750.4-2023 (7.1)
pH 值	/	7.63	6.0-8.5	合格	GB/T 5750.4-2023 (8.1)
铅	mg/L	<0.0009	0.01	合格	GB/T 5750.6-2023 (14.1)
砷	mg/L	0.0037	0.01	合格	GB/T 5750.6-2023 (9.1)
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	0.76	2.0	合格	GB/T 5750.7-2023 (4.1)
菌落总数	CFU/mL	0	50	合格	GB/T 5750.12-2023 (4.1)
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格	GB/T 5750.12-2023 (5.1)

结果评价: 以上检测项目符合 CJ 94-2005 《饮用净水水质标准》表 1 的要求。

采样地点: 4F 直饮水机取水口

检测项目	单位	检测值	限值	单项判定	检测依据
色度	度	<5	5	合格	GB/T 5750.4-2023 (4.1)
浑浊度	NTU	0.15	0.5	合格	GB/T 5750.4-2023 (5.1)
臭和味	/	无	无异臭、异味	合格	GB/T 5750.4-2023 (6.1)
肉眼可见物	/	无	无	合格	GB/T 5750.4-2023 (7.1)
pH 值	/	7.67	6.0-8.5	合格	GB/T 5750.4-2023 (8.1)
铅	mg/L	<0.0009	0.01	合格	GB/T 5750.6-2023 (14.1)
砷	mg/L	0.0036	0.01	合格	GB/T 5750.6-2023 (9.1)
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	0.90	2.0	合格	GB/T 5750.7-2023 (4.1)
菌落总数	CFU/mL	1	50	合格	GB/T 5750.12-2023 (4.1)
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格	GB/T 5750.12-2023 (5.1)

结果评价: 以上检测项目符合 CJ 94-2005 《饮用净水水质标准》表 1 的要求。

----以下空白----

编制人:

审核人:

批准人:

日期:

日期:

日期: